

1 2 3 4 5 6 7 8

5 6 7

A3

Nr.p.k.	Nosaukums un raksturojums	M.v.	skaitis	Piezīmes
Apgaismes armatūras				
1	LED 40W, višapmetuma, 600x600mm, VIZULO LEAF 404006PCU4280ND PMMA	gab	94	
2	LED 40W, višapmetuma, 600x600mm, ar akumulatoru 3h, VIZULO LEAF	gab	83	
3	LED 8W, višapmetuma plafons	gab	53	
4	LED 9W, višapmetuma plafons, IP34, VIZULO SHELL	gab	60	
5	LED 4W, višapmetuma plafons, IP44	gab	17	
6	LED 36W, višapmetuma, IP44, VIZULO stone Basic	gab	22	
7	LED 32W, višapmetuma, IP65, VIZULO stone Basic	gab	6	
8	LED 8W, višapmetuma, ārtipa, pie iežām, viš logu/dunvju aīlas	gab	14	
9	"Izeja" ar k.i.I.7W, v.a., akumulators 3h	gab	51	
10	K.i.I.11W, v.a., IP44, ar triecēndrošu plafonu	gab	8	
11	LED 36W, višapmetuma, IP44, akum.3h, VIZULO stone Basic	gab	1	
12	LED 32W, višapmetuma, IP65, akum.3h, VIZULO stone Basic	gab	1	
13	LED 30W, višapmetuma, kāppju telpas, VIZULO SHELL	gab	4	
14	LED spuldze 18W-3gab.; LED spuldze 8W,E27-12gab.	k-ts	1	

Nr.p.k.	Iekštelpu zemēšana un potenciālu izlīdzināšana	M.v.	skaitis	Piezīmes
1	Zemējuma kopne, Cu, M12, 12 vietas, elektrosadales telpā	gab	2	
2	Zemēšanas vads MK-35, zaļš/dzeltenš	m	10	
3	Zemēšanas vads MK-6, zaļš/dzeltenš	m	190	
4	Zemēšanas vada pļeinojums lekātai, ar spaili	gab	6	
5	Zemēšanas vada pļeinojums metālkonstrukcijai, ar spaili	gab	5	
6	Metināšana spalies uzstādīšanai	gab	5	

Nr.p.k.	Magistralis tīkls, sadalīnes	M.v.	skaitis	Piezīmes
1	SS-1.1, z.a.,IP20, aizslēdzama	k-ts	1	skat.shēmu
2	SS-1.2, z.a.,IP20, aizslēdzama	k-ts	1	skat.shēmu
3	SS-1.3, z.a.,IP20, aizslēdzama	k-ts	1	skat.shēmu
4	SS-1.4, z.a.,IP20, aizslēdzama	k-ts	1	skat.shēmu
5	SS-1.5, v.a.,IP23, aizslēdzama	k-ts	1	skat.shēmu
6	SS-1.6, v.a.,IP44, aizslēdzama	k-ts	1	skat.shēmu
7	KS-1, z.a.,IP20, aizslēdzama	k-ts	1	skat.shēmu
8	KS-2, z.a.,IP20, aizslēdzama	k-ts	1	skat.shēmu
9	SS-2.1, z.a.,IP20, aizslēdzama	k-ts	1	skat.shēmu
10	SS-2.2, z.a.,IP20, aizslēdzama	k-ts	1	skat.shēmu
11	SS-2.3, z.a.,IP20, aizslēdzama	k-ts	1	skat.shēmu
12	SS-2.4, z.a.,IP20, aizslēdzama	k-ts	1	skat.shēmu
13	MS1, v.a.,IP23, aizslēdzama	k-ts	1	skat.shēmu
14	MS2, v.a.,IP23, aizslēdzama	k-ts	1	skat.shēmu
15	Aut.slēdzis C16A, uzst.esošā sadalīnē	gab	5	

Nr.p.k.	Zibensalszardzība, zemējums	M.v.	skaitis	Piezīmes
1	Cinkots apaldz.8mm, uz paliktīiem, mīkstajam jumta segumam	m	210	
2	Izolēts apaldz.8mm, ar sienas stiprinājumiem, montējams uz apšuvuma	m	170	
3	Vertikālais elektrords - tēr.c.20mm, l=5m	gab	18	
4	Hor.elektrods - apaldz.12mm	m	305	
5	Mērspalie ar izolējošu kābu	m2	40	
6	Astalta uzlaušana un atjaunošana	m2	30	
7	Zālēja un dekoratīvo stādījumu atjaunošana	m	330	
8	Transējās rakšana un aizbēšana	m	10	
9	PVHc.63mm, citu komunikāciju šķērsojumos	m	10	
10	Savienojuma elementi	k-ts	1	

Nr.p.k.	PIEZĪMES	M.v.	skaitis	Piezīmes
1	Slēdzus un kontaktus komplektēt ar kārbām.	m	30	
2	Apgaismes armatūras komplektēt ar spuldzēm.	m	50	
3	Tāmē iekļaut specifikācija neuzrādītos palīgmateriālus.	m	30	
4	Pirms pasūtījumu veikšanas atkārtoti precizēt apgaismes armatūru tipus un sadalīju shēmojumu.	m	100	
5	Apgaismes armatūru tīpi pirms iegādes jāsaskarjo ar arhitektu un jāprecizē atbilstoši jaunākajiem apdares plāniem	m	100	
6	PVHc20mm, ar sienas stiprinājumiem	m	125	
7	Kabelis FRHF-3x1,5(60min.)	gab	4	
8	Esošā kabeļa atvienošana un pļeinošana	m	10	
9	Esošā kabeļa pārcelšana uz sienas	m2	15	
10	Sienas kosmētiskais remonts			

UG materiāli

M.v.	skaitis	Piezīmes
litrs	3	

1 UG putas (90min)

2 Sienas kontakti, slēdzi, instalācija

3 Sienas kontakti, 16A, z.a., ar aizsargmeħħanismu

4 Apg.pārslēdzis, 10A, z.a.

5 Krusta slēdzis, 10A, z.a.

6 Apg.slēdzis, 10A, z.a.

7 Apg.grupu slēdzis, 10A, z.a.

8 Kabeļtrepe, cinkota, 300mm plata, ar sienas stiprinājumiem

9 PVH kanāls 200x50mm

10 PVH kanāls 150x40mm, ar pagr.elementiem, vāku

11 PVH kanāls 100x40mm, ar pagr.elementiem, vāku

12 PVH kanāls 30x25mm, ar pagr.elementiem, vāku

13 PVH kanāls 100x50mm ,UV izturīgs

14 Kabelis MMJ-5x1.5

15 Kabelis MMJ-5x2.5

16 Kabelis MMJ-3x2.5

17 Kabelis MMJ-3x1.5

18 Kabelis MMJ-4x1.5

19 Kabelis MMJ-5x6

20 Kabelis MMJ-5x10

21 Kabelis AXPK-4x50

22 PVHc40mm, lokana

23 PVHc25mm, lokana

24 PVHc20mm, lokana

25 PVHc40mm, ar sienas stiprinājumiem

26 PVHc25mm, ar sienas stiprinājumiem

27 PVHc20mm, ar sienas stiprinājumiem

28 Kabelis FRHF-3x1,5(60min.)

29 Esošā kabeļa atvienošana un pļeinošana

30 Esošā kabeļa pārcelšana uz sienas

31 Sienas kosmētiskais remonts

32 Sienas kontakti, 16A, z.a., ar aizsargmeħħanismu

33 Sienas kontakti, 10A, z.a.

34 Apg.pārslēdzis, 10A, z.a.

35 Krusta slēdzis, 10A, z.a.

36 Apg.slēdzis, 10A, z.a.

37 Apg.grupu slēdzis, 10A, z.a.

38 Kabeļtrepe, cinkota, 300mm plata, ar sienas stiprinājumiem

39 PVH kanāls 150x40mm, ar pagr.elementiem, vāku

40 PVH kanāls 100x40mm, ar pagr.elementiem, vāku

41 PVH kanāls 30x25mm, ar pagr.elementiem, vāku

42 PVH kanāls 100x50mm ,UV izturīgs

43 Kabelis FRHF-3x1,5(60min.)

44 Esošā kabeļa atvienošana un pļeinošana

45 Esošā kabeļa pārcelšana uz sienas

46 Sienas kosmētiskais remonts

47 Sienas kontakti, 16A, z.a., ar aizsargmeħħanismu

48 Sienas kontakti, 10A, z.a.

49 Apg.pārslēdzis, 10A, z.a.

50 Krusta slēdzis, 10A, z.a.

51 Apg.slēdzis, 10A, z.a.

52 Apg.grupu slēdzis, 10A, z.a.

53 Kabeļtrepe, cinkota, 300mm plata, ar sienas stiprinājumiem

54 PVH kanāls 150x40mm, ar pagr.elementiem, vāku