



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
AUSTRUMU REĢIONS
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Klusā iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Tālr. (+371) 80200403, fakss (+371) 65480315, www.st.latvenergo.lv

Daugavpilī
30.11.2012. Nr. 30R1E0-06.01/1647
Uz 27.11.2012. Nr. 1.112/1840

PAS „Daugavpils siltumtīkli”
Valdes loceklis M.Laudiņam
18.Novembra iela 4,
Daugavpils, LV-5401

Tehniskie noteikumi

Objektam: „Siltumtīklu demontāža un jauno siltumtīklu būvniecība Valkas ielā no Lielā Dārza un Valkas ielu krustojuma līdz VSIA „Daugavpils psihoneirolģiskā slimnīca” siltummezglam, Daugavpilī”:

1. Izstrādājot projektu ievērot prasības, ko nosaka „Aizsargjoslu likums”.
2. Esošām elektroietaisēm jābūt iekļautām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
3. Projektu saskaņot ar AS „Sadales tīkls” Austruma reģiona Ekspluatācijas Daļas Daugavpils nodaļu A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī, tālr. 65480281, 65480445.
4. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo AS „Sadales tīkls” elektroietaišu pārbūvi ārpus apbūves laukuma. Pārbūves nepieciešamības gadījumā griezties ar pieteikumu jebkurā AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centrā (Turpmāk - KAC) ar pieprasījumu tehnisko noteikumu izsniegšanai elektroietaišu pārbūvei.
5. Darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 1998.g. noteikumu Nr.415 10.punkts).
6. Objekta elektroapgādes ierīkošanai ar iesniegumu griezties jebkurā AS „Latvenergo” KAC, saskaņā ar „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Lēmums Nr.1/5 spēkā no 01.03.2012.).
7. Būvdarbu veikšanu ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades līniju aizsardzības joslā veikt, saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” un saskaņot ar AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona Ekspluatācijas daļas Daugavpils nodaļu, Daugavpilī A.Pumpura ielā 5.

Ar cieņu,

Ekspluatācijas daļas vadītājs

Edgars Soldāns

Vadims Masāns 65480445