


1		2		3		4	
Nºp. k.	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums.	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes		
	Uzbērums: Jāblīvē pa slāņiem 25cm ar vibroplātņi 500kg, nosacījumi Ev2/Ev1 <2,5, Ev2>110MPa. Vidēji rupja smiltis -50cm	DIN 18134	kv.m	148		A	
2c	Esošā grunts: Jāblīvē pa slāņiem 25cm ar vibroplātņi 500kg, nosacījumi Ev2/Ev1 <2,5, Ev2>45MPa.	DIN 18134	kv.m	148			
2d	Trotuāra segums ar smiltis un šķembu klājumu		kv.m	84			
2e	Ceļa apmales	BR100.30.15	m	17,5			
3	Zālāju atjaunošana: melnzemes pievešana, uzbēršana, izlīdzināšana un zāles iesēšana		kv. m	1338			
	Demontāžas darbi.					B	
1	Tērauda cauruļu dn200, demontāža, ieskaitot cinkotā skārda virs izolācij. demontāžu, sagriešanu, siltumizolācijas nojaukšanu, noslēgarmatūras demontāžu un izvešanu attālumā līdz 15km.		m	482			
2	Tērauda cauruļu dn300 demontāža, ieskaitot cinkotā skārda virs izolācij. demontāžu, sagriešanu siltumizolācijas nojaukšanu, noslēgarmatūras		m	241			
3	Dzelzsbetona akas 1,5x1,5x2h ar čuguna vāku demontāža un izvešana attālumā līdz15km.		gab.	1			
4	Esošā dzelzsbetona kanāla 1,2x0,6 pārseguma plākšņu demontāža un izvešana attālumā līdz 15km		m	16,5		C	
5	Esošo dzelzsbetona kanālu 1,2x0,6h demontāža un izvešana attālumā līdz 5km		m	16,5			
6	Caurules dn200 metāla kustīgo un nekustīgo balstu demontāža		gab.	44 / 22			
7	Caurules dn300 metāla kustīgo un nekustīgo balstu demontāža		gab.	22 / 4			
8	Caurules 2dn200 kustīgo balstu ar atbalsta spilveniem kanālā denmontāža		gab.	12			
9	Betona balstu demontāža izmēros 0,6x1,2x2,7h un 3x2,5x2,7h	skat. Zemes darbi				D	



"STRASA KONSULTANTI" SIA
BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084
TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742
INFO @STRASA.LV, REĢ. NR. 40003226022

P1-13-003

PASŪTĪTĀJS:		STADIJA	TP
PAS "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"		LAPAS NR.	SAT-6.8
BŪVOBJEKTS:		LAPU SKAITS	
SILTUMTĪKĻU DEMONTĀŽA UN JAUNO SILTUMTĪKĻU BŪVNIECĪBA VALKAS IELĀ NO LIELĀ DĀRZA UN VALKAS IELU KRUSTOJUMA LĪDZ VSIA "DAUGAVPILS PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA" SILTUMMEZGLAM, DAUGAVPILĒ		MĒROGS	
RASĒJUMS:		FORMĀTS	
SAT MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, DARBA APJOMI		A4	
		ARHĪVA NR.: P113003_SAT06.8_B1	
		DATUMS	
		20.05.2013.	
DAĻAS VAD.		R. JĀKOBSONE	
IZSTRĀDĀJA		R. JĀKOBSONE	
		LAPAS CAUREJOŠ. NR.	

A4