


1		2		3		4	
Nºp. k.	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums.	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes		
Siltumtrases balsti.							
1	Kustīgais balsts		gab.	1			
1.1	UPN 100		kg	1,1			
1.2	Lokšņu tērauds t=6		kg	0,6			
1.3	Vītņstienis M16		kg	0,9			
1.4	Ķīmiskais enkurs F=2,5 kN		gab.	2			
Tukšošanas sistēmas mezgls.							
Specifikācija							
1	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules, pēc 2.sērijas, no maģistrāles d168.3x4 /280, PE apvalkā T atzars d88,9x3,2 /110 perpendikulārs ar izteces ventili dn80, L=1,0m, L1=1,5m, apakšējais pievienojums	Poliurs	kompl.	2			
2	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules d88,9x3,2/110 līkums 90°, 2.sērija, PE apvalkā, viensāna	Poliurs	gab.	2			
3	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules, pēc 2.sērijas d88,9x3,2 /110, PE apvalkā	Poliurs	m	0,5			
4	Kovers	Poliurs	gab.	2			
5	Dzelzsbetona gredzens zem kovera	Poliurs	gab.	2			
6	Krāna kāta pagarinājums l=850mm	Poliurs	gab.	2			
7	Aizsargcaurule dn125, L=1,0m	PE	gab.	2			
8	T veida atslēga		gab.	2			
9	Dzelzsbetona akas grods d1000, h=0.6m		gab.	3			
10	Dzelzsbetona akas pārseguma plātne d1000		gab.	1			
11	Akas d1000 atbalsta gredzens d700		gab.	1			
12	Čuguna vāks d700 akai d1000		gab.	1			
13	Dzelzsbetona pamatu bloks 200x200x1000		gab.	2			
14	Šķembas blīvētas 15cm dziļumā, zem akas atbalsta dzelzsbetona bloka, 200x1000		vietas	2			
15	Metāla kāpnes akā, l=1,4m		gab.	1			
16	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules d88.9x3,2/110 pēc 2.sērijas, PE apvalkā, elastīgais ievads d110	Poliurs	gab.	2			
17	Rūpniec. izolētas tērauda caurules d88,9x3,2/110 pēc 2.sērijas, PE apvalkā, gala uzmava	Poliurs	gab.	2			

 "STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REĢ. NR. 40003226022		P1-13-003	
PASŪTĪTĀJS:		STADIJA	TP
PAS "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"		LAPAS NR.	SAT-6.9
BŪVOBJEKTS:		LAPU SKAITS	
SILTUMTĪKLU DEMONTĀŽA UN JAUNO SILTUMTĪKLU BŪVNIECĪBA VALKAS IELĀ NO LIELĀ DĀRZA UN VALKAS IELU KRUSTOJUMA LĪDZ VSIA "DAUGAVPILS PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA" SILTUMMEZGLAM, DAUGAVPILĒ		MĒROGS	BM
RASĒJUMS:		FORMĀTS	A4
SAT MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, DARBA APJOMI		ARHĪVA NR.:	P113003_SAT06.9_B1
		DATUMS	20.05.2013.
DAĻAS VAD.	R. JĀKOBSONE	AIZVIETO	
IZSTRĀDĀJA	R. JĀKOBSONE	LAPAS CAUREJOŠ. NR.	

A4