


1		2		3		4		A
Nºp. k.	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums.	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes			
16	Rūpniec. Izolētas tērauda caurules d168.3x4/250 pēc 2.sērijas, PE apvalkā, elastīgā ievada montāža	Poliurs	gab.	2				
17	Rūpniec. Izolētas tērauda caurules d168.3x4/250 pēc 2.sērijas, PE apvalkā, gala uznavas montāža	Poliurs	gab.	2				
18	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules pārejas muftas, 2.sērija, PE apvalkā, dn150 /dn125 montāža	Poliurs	gab.	2				
19	Rūpnieciski Izolētas tērauda caurules d168.3x4/280 2.sērija, PE apvalkā, starta kompensatoru montāža		gab.	3				
20	Savienojuma komplekts ar dubultizolāciju ar termomanžetēm d168.3x4/280 montāža	Poliurs	kompl.	84				
21	Kompensācijas spilvenu D370x1000x40 montāža	Poliurs	kompl.	40				
22	Rūpnieciski Izolētas tērauda caurules d168.3x4/280 pēc 2.sērijas, PE apvalkā, pārejas uz 133,7x3,6 /250 montāža	Poliurs	gab.	2				
23	Tērauda caurules d159x4,5 attīrīšana no rūsas, gruntēšana un antikorozijas pārklājuma 2x klāšana (vai epoksida emalja)	GF-021, BT 177	m	4				
24	Tērauda caurules d159x4,5 līkuma 90° attīrīšana no rūsas, gruntēšana un antikorozijas pārklājuma 2x uzklāšana (vai epoksida emalja)	GF-021, BT 177	gab.	4				
25	Tērauda caurules d48x2,5 attīrīšana no rūsas, gruntēšana un antikorozijas pārklājuma 2x uzklāšana (vai epoksida emalja)	GF-021, BT 177	m	0,5				
26	Tērauda caurules pārejas d300 /150 attīrīšana no rūsas, gruntēšana un antikorozijas pārklājuma 2x uzklāšana (vai epoksida emalja)	GF-021, BT 177	gab.	2				
27	Tērauda caurules d159x4,5 izolācijas akmens vates čaulas Paroc AE, biezumā 60 /50mm ar alumīnija foliju montāža		m	2 / 2				
28	Tērauda caurules d159x4,5 līkuma 90° izolācijas akmens vates čaulas PV-AE, biezumā 60mm ar alumīnija foliju montāža		gab.	4				
29	Tērauda caurules pārejas d300 /150 izolācijas akmens vates čaulas Paroc AE, biezumā 80 /50mm ar alumīnija foliju montāža		gab.	1 / 1				
30	Cauruļvadu izolācijas pārklājumā stikla auduma montāža		m2	7,5				
31	SAT cauruļvadu hidrauliskā pārbaude		kompl.	1				
32	Signalizācijas iekārtas ar 3 dzīslu savienojuma kabeli montāža		kompl.	1				
33	Trīs dzīslu savienojuma kabeļu montāža		m	10				

 "STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REĢ. NR. 40003226022		P1-13-003	
PASŪTĪTĀJS:		STADIJA TP	
PAS "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"		LAPAS NR. SAT-6.4	
BŪVOBJEKTS:		LAPU SKAITS	
SILTUMTĪKLU DEMONTĀŽA UN JAUNO SILTUMTĪKLU BŪVNIECĪBA VALKAS IELĀ NO LIELĀ DĀRZA UN VALKAS IELU KRUSTOJUMA LĪDZ VSIA "DAUGAVPILS PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA" SILTUMMEZGLAM, DAUGAVPILĒ		MĒROGS BM	
RASĒJUMS:		FORMĀTS A4	
SAT MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, DARBA APJOMI		ARHĪVA NR.: P113003_SAT06.4_B1	
		DATUMS 20.05.2013.	
DAĻAS VAD.	R. JĀKOBSONE	AIZVIETO	
IZSTRĀDĀJA	R. JĀKOBSONE	LAPAS CAUREJOŠ. NR.	