


1	2	3	4		
Nºp. k.	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums.	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	SAT specifikācija.				
1	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules, pēc 2.sērijas d168.3x4 /280 ar signālvadiem, PE apvalkā	Poliurs	m	423	12m
2	Tērauda, melna bezšuvju caurule d159x4.5, VS8732	d159x4.5	m	4	DIN2448
3	Tērauda, melna bezšuvju caurule d89x4, VS8732	d89x4	m	1	DIN2448
4	Tērauda, melna bezšuvju caurule d48x2,5, VS8732	d48x2,5	m	0,5	DIN2448
5	Tērauda caurules d159x4.5 līkums 90°, VS 8732	d159x4.5	gab.	4	DIN2448
6	Tērauda caurules dn300 pāreja uz dn150, VS 8732	d159x4.5	gab.	2	DIN2448
7	Noslēgvārsts iemetināts dn150, Pn16	Naval	gab.	2	kamerā
8	Atgaišošanas krāns dn40		gab.	1	kamerā
9	Tukšošanas krāns dn80		gab.	2	kamerā
10	Rūpnieciski izolēts atgaišošanas krāns dn40 no nerūsējošā tērauda, 2. sērija, PE apvalkā, H=770mm, L=1200mm	Poliurs	kompl.	2	aka 1
11	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules d168.3x4 /280 līkums 90°, 2.sērija, ar signālvadiem, PE apvalkā	Poliurs	gab.	6	
12	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules d168.3x4 /280 līkums 71°, 2.sērija, ar signālvadiem, PE apvalkā	Poliurs	gab.	2	
13	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules d168.3x4 /280 līkums 30°, 2.sērija, ar signālvadiem, PE apvalkā	Poliurs	gab.	2	
14	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules d168.3x4 /280 līkums 26°, 2.sērija, ar signālvadiem, PE apvalkā	Poliurs	gab.	2	
15	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules d168.3x4/280 pēc 2.sērijas, PE apvalkā, elastīgais ievads d280	Poliurs	gab.	2	
16	Rūpniec. izolētas tērauda caurules d168.3x4/280 pēc 2.sērijas, PE apvalkā, gala uzmana	Poliurs	gab.	2	
17	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules d168.3x4/280 pēc 2.sērijas, PE apvalkā, starta kompensators		gab.	3	
18	Savienojuma komplekts ar dubultizolāciju ar termomanžetēm d168.3x4/280	Poliurs	kompl.	84	
19	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules pārejas mufta, 2.sērija, PE apvalkā, dn150 /dn125	Poliurs	gab.	2	
20	Kompensācijas spilveni 370x1000x40	Poliurs	kompl.	40	
21	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules d168.3x4/280 pēc 2.sērijas, PE apvalkā, pāreja uz 133,7x3,6 /250	Poliurs	gab.	2	
22	Tērauda caurules d159x4,5 gruntēšana un antikorozijs pārklājums 2x (vai epoksida emalja)	GF-021, BT 177	m	4	
23	Tērauda caurules d159x4,5 līkuma 90° gruntēšana antikorozijs pārklājums 2x (vai epoksida emalja)	GF-021, BT 177	gab.	4	

 "STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REĢ. NR. 40003226022		P1-13-003	
PASŪTĪTĀJS:		STADIJA	TP
PAS "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"		LAPAS NR.	SAT-6.1
BŪVOBJEKTS:		LAPU SKAITS	
SILTUMTĪKLU DEMONTĀŽA UN JAUNO SILTUMTĪKLU BŪVNIECĪBA VALKAS IELĀ NO LIELĀ DARZA UN VALKAS IELU KRUSTOJUMA LĪDZ VSIA "DAUGAVPILS PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA" SILTUMMEZGLAM, DAUGAVPILĒ		MĒROGS	BM
RASĒJUMS:		FORMĀTS	A4
SAT MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, DARBA APJOMI		ARHĪVA NR.:	P113003_SAT06.1_B1
		DATUMS	20.05.2013.
DAĻAS VAD.	R. JĀKOBSONE	AIZVIETO	
IZSTRĀDĀJA	R. JĀKOBSONE	LAPAS CAUREJOŠ. NR.	