


1	2	3	4		
Nºp. k.	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums.	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
24	Tērauda caurules d89x4 gruntēšana, antikorozijs pārklājums 2x (vai epoksida emalja)	GF-021, BT 177	m	1	
25	Tērauda caurules pārejas d300 /150 gruntēšana, antikorozijs pārklājums 2x (vai epoksida emalja)	GF-021, BT 177	gab.	2	
26	Tērauda caurules d159x4,5 izolācija akmens vates čaulas Paroc AE, biezumā 60 /50mm ar alumin.foliju		m	2 / 2	
27	Tērauda caurules d159x4,5 līkuma 90º izolācija akmens vates čaulas Paroc AE, biezumā 60mm ar aluminiya foliju		gab.	4	
28	Tērauda caurules d48x2,5 gruntēšana un antikorozijs pārklājums 2x(vai epoksida emalja)	GF-021, BT 177	m	0,5	
29	Tērauda caurules pārejas d300 /150 izolācija akmens vates čaulas Paroc AE, biezumā 80 /50mm ar aluminiya foliju		gab.	1 / 1	
30	Cauruļvadu izolācijas pārklājumā stikla audums		m2	7,5	
31	Signalizācijas iekārta ar 3 dzīslu savienojuma kabeli		kompl.	1	
32	Trīs dzīslu savienojuma kabelis		m	10	
33	Marķēšanas lenta		m	446	
34	Dzelzsbetona akas grods d1000, h=0.6m		gab.	1	
35	Dzelzsbetona akas pārseguma plātne d1000		gab.	1	
36	Akas d1000 atbalsta gredzens d700		gab.	1	
37	Čuguna vāks d700 akai d1000		gab.	1	
38	Dzelzsbetona pamatu bloks 400x300x1200		gab.	2	
39	Dalāmā plastmasas caurule dn125, gāzes vada aizsardzībai, L=5,0m	Arot PS-110	gab.	1	
40	Šķembas blietētas 15cm dziļumā, zem akas atbalsta dzelzsbetona bloka, 400x1200		vietas	2	
41	Smilts ar daļinām līdz 8mm, blietēšanai un cauruļu apbēršanai		m3	123	
42	Smilšainās grunts bez akmeņu piejaukuma atbēršana SAT tranšejā		m3	703	
43	Smilšaina grunts bez akmeņu piejaukuma, esošās trases balstu vietu un koku celmu vietu aizbēršanai		m3	121	
44	Smilšaina grunts bez akmeņu piejaukuma, trases bedres vietas aizbēršanai 23x5x0,2-0,3hmax.		m3	23	

 "STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REĢ. NR. 40003226022		P1-13-003	
PASŪTĪTĀJS:		STADIJA TP	
PAS "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"		LAPAS NR. SAT-6.2	
BŪVOBJEKTS:		LAPU SKAITS	
SILTUMTĪKĻU DEMONTĀŽA UN JAUNO SILTUMTĪKĻU BŪVNIECĪBA VALKAS IELĀ NO LIELĀ DĀRZA UN VALKAS IELU KRUSTOJUMA LĪDZ VSIA "DAUGAVPILS PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA" SILTUMMEZGLAM, DAUGAVPILĒ		MĒROGS BM	
RASĒJUMS:		FORMĀTS A4	
SAT MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, DARBA APJOMI		ARHĪVA NR.: P113003_SAT06.2_B1	
		DATUMS 20.05.2013.	
DAĻAS VAD.	R. JĀKOBSONE	AIZVIETO	
IZSTRĀDĀJA	R. JĀKOBSONE	LAPAS CAUREJOŠ. NR.	