


1	2	3	4		
Nºp. k.	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums.	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
45	Caurules dn150 kustīgais balsts kamerā		gab.	1	skat balstu spec
46	Melnzeme		m3	201	
47	Zālāju sēkla		kg	3	
	SAT montāžas darbu apjomi.				
1	Apakšzemes bezkanāla siltumtīklu (2 caurules) izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm d168.3x4/250 ar signālvadiem pēc 2.sērijas	Poliurs	m	223	
2	Tērauda, melnās bezšuvju caurules d159x4.5 montāža kamerā		m	4	
3	Tērauda, melnās bezšuvju caurules d89x4 montāža		m	1	kamerā
4	Tērauda melnās bezšuvju caurules d48x2,5 montāža		m	0,5	kamerā
5	Tērauda caurules d159x4.5 līkuma 90° montāža kamerā		gab.	4	
6	Tērauda caurules d89x4 attīrīšana no rūsas, gruntēšana un antikorozijas pārklājuma 2x uzklāšana (vai epoksīda emalja)	GF-021, BT 177	m	1	
7	Tērauda caurules dn300 pārejas uz dn150 montāža kamerā		gab.	2	
8	Noslēgvārsta iemetināta dn150 montāža kamerā	Naval	gab.	2	
9	Tukšošanas krāna dn80 montāža kamerā		gab.	2	
10	Atgaišošanas krāna dn40 montāža kamerā		gab.	1	
11	Rūpnieciski izolēta, PE apvalkā, nerūsējošā tērauda atgaišošanas krāna dn40, H=770mm, L=1200mm montāža	Poliurs	kompl.	2	aka 1
12	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules d168.3x4 /280 līkuma 90°, 2.sērija, ar signālvad. PE apvalkā montāža	Poliurs	gab.	6	
13	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules d168.3x4 /280 līkuma 71°, 2.sērija, ar signālvadiem, PE apvalkā montāža	Poliurs	gab.	2	
14	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules d168.3x4 /280 līkuma 30°, 2.sērija, ar signālvadiem, PE apvalkā montāža	Poliurs	gab.	2	
15	Rūpnieciski izolētas tērauda caurules d168.3x4 /280 līkuma 26°, 2.sērija, ar signālvadiem, PE apvalkā montāža	Poliurs	gab.	2	

 <b>"STRASA KONSULTANTI" SIA</b> BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REĢ. NR. 40003226022		<b>P1-13-003</b>	
PASŪTĪTĀJS:		STADIJA TP	
PAS "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"		LAPAS NR. SAT-6.3	
BŪVOBJEKTS:		LAPU SKAITS	
SILTUMTĪKLU DEMONTĀŽA UN JAUNO SILTUMTĪKLU BŪVNIECĪBA VALKAS IELĀ NO LIELĀ DĀRZA UN VALKAS IELU KRUSTOJUMA LĪDZ VSIA "DAUGAVPILS PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA" SILTUMMEZGLAM, DAUGAVPILĒ		MĒROGS BM	
RASĒJUMS:		FORMĀTS A4	
SAT MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, DARBA APJOMI		ARHĪVA NR.: P113003_SAT06.3_B1	
		DATUMS 20.05.2013.	
DAĻAS VAD.	R. JĀKOBSONE	AIZVIETO	
IZSTRĀDĀJA	R. JĀKOBSONE	LAPAS CAUREJOŠ. NR.	