

Būvprojekts: Būvprojekta 352-2012 aktualizācija autoruzraudzības ietvaros

Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils

IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS

Nr.p. k.	Nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka	Mērv.	Sk.	Piezīmes
01	02	03	04	05	06
ELEKTROAPGĀDE					
Sadalnes					
1	Sadalne SS-1 (sadalnes korpuss esošs)		kompl.	1	sk.EL-2
2	Automātslēdzis, 1P/230V	C10A	gab.	2	sk.EL-2
3	Automātslēdzis, 1P/230V	B16A	gab.	2	sk.EL-2
4	DIN sliede		gab.	1	sk.EL-2
5	Instalācijas vads ar vara dzīslu H07V-K-1x6 (melns)		m	5	sk.EL-2
6	Montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
7	Esošo sadalīņu sakārtošana		kompl.	1	
Kabeļu izstrādājumi					
8	Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x1,5		m	120	NKT Cables
9	Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x2,5		m	60	NKT Cables
10	Montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
Aizsargcaurules					
11	PVC aizsargcaurule d=20mm	EVOEL FM	m	30	"Evopipes"
12	PVC aizsargcaurule d=25mm	EVOEL FM	m	40	"Evopipes"
Instalācijas materiāli					
13	Slēdzis 10A, 230V, IP20, z/a		gab.	1	
14	Dubultslēdzis 10A, 230V, IP20, z/a		gab.	1	
15	Kontaktlīdziņa 16A, 230V, IP20, z/a		gab.	3	
16	Divvietīga kontaktlīdziņa 16A, 230V, IP20, z/a		gab.	3	
17	Uzstādīšanas kārbas z/a		gab.	8	
18	Nozarkārba, IP20, z/a		gab.	6	
19	Montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
Gaismekļi					
20	Gaismeklis līnijas, virsapmetuma (vidusposms "T") ar lum. sp. T5 2x35W, IP20	AD-LAMBDA II LINE DIR PAR-V2 TWIN	gab.	8	OMS
21	Gaismeklis līnijas, virsapmetuma (gala posms "F") ar lum. sp. T5 2x35W, IP20	AD-LAMBDA II LINE DIR PAR-V2 TWIN	gab.	2	OMS
22	Gaismeklis līnijas, virsapmetuma (gala posms "L") ar lum. sp. T5 2x35W, IP20	AD-LAMBDA II LINE DIR PAR-V2 TWIN	gab.	2	OMS
23	Gaismeklis virsapmetuma ar kompaktām lum. sp. TC-TEL 2X18W, IP20	AD-PRO SURFACED FACET	gab.	5	OMS
24	Gaismeklis virsapmetuma ar kompaktām lum. sp. TC-TEL 2X18W, IP20 +akum. bat. 1H	AD-PRO SURFACED FACET	gab.	3	OMS
25	Evakuācijas gaismeklis, sienas, deg visu laiku ar lum. sp. T5 1x8W, IP42, akum. bat. 1h (ar uzlīmi "izejas norāde")	HELIOS HE/1/SA	gab.	1	AWEX
26	Evakuācijas gaismeklis, griestu, deg visu laiku ar LED 1x1,2W, IP41, akum. bat. 1h (ar uzlīmi "izejas norāde pa kreisi")	TWINS TW/1/SA	gab.	1	AWEX
27	Montāžas izstrādājumi		kompl.	1	

Pasūtītājs: **Latgales Centrālā bibliotēka.**
Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401


Būvprojekts:

**"Būvprojekta 352-2012
aktualizācija
autoruzraudzības ietvaros"**

Pasūtījuma Nr. 420-2016

Pr. vad.			
Daļas vad.	A. Ulpke		
Izstrādāja	A. Ulpke		
Mērogs	b.m.		
Arh.reģ.nr.			

**Galveno materiālu un iekārtu
specifikācija**



**SIA "Arhitekta L.Šmita
darbnīca"**
Būvkomersanta reģistrācijas
Nr. 2256-R

Marka	Numurs	Lapu skaits
EL	5	5