

**SĀSKATNOTS**  
akcijas sākotnējās ieliktās Gāzē-  
DAUGAVPILS IECAIKŅKI  
ar noteikumiem:

1. Pirms darbu uzsākšanas noslēgt  
"Vienotības" par zemes darbu izpildes  
noteikumiem gāzēvadu un ūdens līniju  
uzsargrota";

2. Izturēt LBN 008-14 "Inženierisku  
izvērtējums" attālināt šurp komunikācijām  
nedrīkst būt mazāki par:

horizontālā 4,0m

vertikālā 0,5m

Sākotnējais dziļums 2 gāzē-  
vadā 1,2m un ūdens līnijā  
1,2m. Izturēt tehniskā  
nosaukuma ietvaros

NOŠĀNS KUPLOJS 12. jūn. 2016

12. jūn. 2016

**SASKANOTS AR NOTEIKUMIEM:**  
**SIA "Daugavpils ūdens"**  
 1. Saglabāt ūdensvadu un kanalizācijas tīklus.  
 2. Pirms darbu uzsākšanas saņemt rakstisku SIA "Daugavpils ūdens" rakšanas darbu saņemojumu.  
 3. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt pa tālruni

SIA "Daugavpils ūdens" darbinieku uzdevums derbe vietu.  
12.04.2016. J. Kaprakovs

1. Rakšanas darbu saskaņā ar darbu veļeļām jāierodas AS "Sadales tīkls"  
Atstrumru Ekspļuatācijas dalas Daugavpils nodalā 3 dienas pirms darbu uzsākšanas  
A. Pumpura ielā 5, Daugavpili.  
Pieņemšanas laiks:  
darba diēnas 8:00-9:00, 13:00-14:00  
2. Rakšanas darbi bez rakstiskas AS "Sadales tīkls" atļaujas ir aizliegti.

AS "Sadales tīkls"  
Austrumu Eksploatacijas daļas  
Daugavpils nodales meistars (E)

SASKANOTS latteicom  
at SIA Lattelecom  
Nr. 37.818562/0505  
11.07.2010

**SASKAŅOJUMA NOTEIKUMI**


1. Trīs dienas pirms darbu sākuma Ierasties

un kopā ar SIA Lattelecom darbinieku veikt  
izmaiņas apakšzemes sakaru būvēs, veicama darbu

2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt pa tālruni

Nr. **26648638**

SIA Lattelecom darbinieku uz veicamo darbu vietu.

 Rakšanas grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā  
AIZŪCĒT

**Lattelecom**  
Konstantīns Simonovs  
SIA Lattelecom  
Pakalpojumu piegādes un izpildes darbi  
Aizsargājamais informācija  
Līguma uzdevums: Inspektors

1. **UZMANĪBĀR**  
Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt inženierkomunikāciju atrašanās vietu.  
Ja nepieciešams pārredzēt inženierkomunikāciju aizsardzību.
2. Elektroapgādes elektriskajiem pārsvaru guldīt zem, 0,7 m dziļumā no zemes virsmas, bet ceturci laikums krāstlīnijas 1 m dziļumā PRC caurules.
3. Ieguldīt kabelus tuvāk nekā 2 m no koku stogiem! Ieguldīt kabelus caur koku saknēm ar horizontālas urbšanas vai citu pamērienu , bez rašanās darbu veikšanas, tīvāk par 2m no koku stumbriem.
4. Kabelu caurules guldīt ar 0,2% novirzi.
5. Izņemt un augstuma atzīmes doti metros.
6. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
7. Materiālu atbilstība attiecīgo standartu un normu prasībām ir uzrādīta tehniskajās specifikācijās.

Šis rēķuns ir elektroniski kriptotekstā "Arnis" paraksts. Autortiesības ir aizsargātas, un šis rēķuns ir aizsargāts ar paroli. Ja tas ir izdrukāts, attēls vai kopijai nevajadzētu izmantot personālu pilnvaru vai datu, bet tikai parakstu.		PĒRĒDZĪBAS: The drawing is the property of architectural engineering company "Arnis". Copyright is reserved and this drawing is protected by password. If it is printed, the content must not be used for any unauthorized person, either orally or in part, without our consent.	
ARHITEKTSTĀSTĒRNEJUMU KOMPANĒJA "ARNIS" BŪVOMĀKSĀSĀS REĢISTRĀCIJA Nr. 0748		Ranga 268, LV-5401 Daugavpils Tālr. (+371) 654 26349 (+371) 654 27374 E-pasts: arnis@arnis.lv www.arnis.lv	
PASĪTĀJIS:	AMATĀS, LĪDZĪGOS PROJ. VAID.		
PROJEKTS:	DATUMS: 2. jūnijs 2016. gada 20.05.2016.		
RAŠĒJUMS:	DATUMS: 2. jūnijs 2016. gada 20.05.2016.		
ĢENERĀLPLĀNS AR ĀRĒJAS APGAISĀJUMA TĪKLIEM			
PASĪTĀJUMA Nr. ARH-10-15 LV	APGAISĀJUMA ELT-05	LĪPĀS, ZĪD. BPO	MĒROGOS 1:500
ARHIVĀRĒJĀS NUMBARS ARHIV13-20-22-42-01.001.dwg			AutoCAD 2011 ISO A1 210