



ELT KABELA ŠKĒRSOJUMI

$U=0,4/0,23\text{kV}$


ELT kabeļa un caurules šķērsojumi
ar 0,4 kV kabeli




ELT kabeļa un caurules šķērsojumi
ar apgaism. kabeli




ELT kabeļa un caurules šķērsojumi ar kanalizāciju




ELT kabeļa un caurules šķērsojumi ar kanalizāciju




ELT kabeļa un caurules šķērsojumi ar LK kanalizāciju




ELT kabeļa un caurules šķērsojumi ar ūdensvadu



ELT kabeļa un caurules šķērsojumi ar siltuma vadu




ELT kabeļa un caurules šķērsojumi ar sakaru kabeli



PIEZĪMES:

1. Elektrokabeļus pārsvarā guldīt zemē, 0,7m dziļumā no zemes virsmas, bet ceļu un laukumu krustojumos 1m dziļumā PVC caurulēs.
2. Šķērsojuma vietās ar citam inženierkomunikācijām, kabeļus guldīt aizsārgcaurulēs, ievērojot energostandarta "LEK-049" un MK noteikumu Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".
3. Ieguldot kabeļus tuvāk nekā 2m no koka tos ieguldīt kabeļus caurulēs zem koku saknēm ar horizontālās urbšanas vai citu paņēmieni , bez raršanas darbu veikšanas, tuvāk par 2m no koku stumbriem.
4. Kabeļu caurules guldīt ar 0,2% novirzi.
5. Izmēri doti metros.

6. **UZMANĪBU!**
Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt inženierkomunikāciju atrašanās vietu
Ja nepieciešams paredzēt inženierkomunikāciju aizsardzību.

REV.:		DATUMS:		PIEZĪMES:		PROJEKTĒTĀJS:	
Šis rasējums ir arhitektūrinženieru kompānijas "Arhis" īpašums. Autortiesības ir aizsargātas, un šis rasējums tiek izsniegts ar nosacījumu, ka to nevar kopēt, reproducēt, atklāt vai izpaust nevienai nepilnvarotai personai pilnībā vai daļēji, bez mūsu piekrišanas.				This drawing is the property of architectural-engineering company "Arhis". Copyright is reserved and this drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorised person, either wholly or in part, without our consent.			
		ARHITEKTŪRINŽENIERU KOMPĀNIJA "ARHIS" BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS Nr.: 0774-R		Raiņa 26B, LV - 5401, Daugavpils, Latvija Tālr.: (+371) 654 26349, (+371) 654 27374 E-pasts: arhis@arhis.eu www.arhis.eu			
PASŪTĪTĀJS:		Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Kommunālās saimniecības pārvalde"		AMATS, UZVĀRDS:		DATUMS:	PARAKSTS:
				PROJ.VAD.:			
PROJEKTS:		JAUNO STROPU PROMENĀDES IZBŪVE UN PLUDMALES LABIEKĀRTOJUMS, DAUGAVPILĪ		DAĻŠAS VAD.: Ž.Ivanova Sert.Nr.70-2887		06.2016	
				INŽINIERE: Ž.Ivanova Sert.Nr. 70-2887		06.2016	
RASĒJUMS:		ELT KABEĻA ŠĶĒRSOJUMI					
				PĀRBAUDĪJA:			
PASŪTĪJUMA Nr:		APZĪMĒJUMS:		LAPAS:	STAD.:	MĒROGS:	ARHĪVA REĢ. NUMURS: ARH1015-ZI-00-ZZ-M2-ELT-0001.dwg
ARH-10-15 LV		ELT-13			BP	-	AutoCAD 2011
							ISO A3