

APGAISMOJUMA PROFILA SHĒMA
PLUDMALES LABIEKĀRTOJUMS, DAUGAVPILĪ PLUDMALES LABIEKĀRTOJUMS, DAUGAVPILĪ

Profila Nr.	Ielas klase	Uzstādīšanas augstums (1), m	Kronšteina garums (2+4), m	Uzstādīšanas leņķis* (3), grādi	Attālums no gaismekļa līdz ielas malai (2)*, m	Ielas platums (5), m	Vidējais staba attālums (6), m	Ielas, kas atbilst profila shēmai
1	A4	6	0.2	15	0.75	2.0/ 2.5	30	Velosipēdistu ceļš/ gājēju ceļš
2	A4	6	0.2	15	0.75	2.5/ 2.0/ 3.5/ 8.6	30	Gājēju ceļš/ velosipēdistu ceļš/ zaļa zona/ atpūtas vieta
3	A4/ CE5	6	0.2	15	-5.5/ 1.1	2.5/ 2.0/ 0.7/ 19.0	30	Gājēju ceļš/ velosipēdistu ceļš/ zaļa zona/ tirzniecības zona
4	A4	6	0.2	15	-5.3/ -9.2	2.5/ 2.0/ 10.3 / 18.5/ 3.3/ 7.5	30	Gājēju ceļš/ velosipēdistu ceļš/ zaļa zona 1/ tirzniecības zona/ zaļa zona 2/ atpūtas vieta
5	A4	6	0.2	15	-2.75/ 0.75	2.0/ 18.0/ 3.6 /2.5/ 2.0	30	Gājēju ceļš 1/ bērnu laukums/ zaļa zona/ gājēju ceļš 2/ velosipēdistu ceļš
6	A4	6	0.2	15	0.75	5.0	30	Gājēju ceļš

Iela apgaismojuma klases izvēle saskaņā ar LVS CEN/TR 13201-1:2004 standartu „Ceļu apgaisme. 1. daļa: Apgaismes klases izvēle”.

