Šķērsgriezums 1-1
ASS 1 PK 0+40.00



Šķērsgriezums 2-2
ASS 1 PK 0+80.00



Šķērsgriezums 3-3
ASS 1 PK 1+35.00



Šķērsgriezums 4-4
ASS 2 PK 1+50.00



APZĪMĒJUMI

- Betona apmale 100.30.15
- Betona apmale 100.20.08
- Esošā zemes virsmas līnija
- Piebēruma grunts
- 2.50% Projektētās virsmas kritumi
- Braukšanas virzieni joslās
- Teritorijas apzaļumošana ar augu zemi 10cm biezumā, apsētu ar daudzgadīgu zālienu
- (103.36) +0.04 Projektētās atzīmes (iekavās - absolūtās augstuma atzīmes)

ESOŠĀS KOMUNIKĀCIJAS:

zspG	Pazemes zemspiediena gāzes vads
zspr	0,4 kV zemsprieguma elektrokabelis
apgs	Apgaismes kabelis
ST	Vidsprieguma pazemes elektrokabelis
Ū	Pazemes ūdensvads
K	Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvads
LK	Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvads
×	Demontējamās komunikācijas

BETONA APMALES IZBŪVES SHĒMA
M 1:50

Betona apmale 100.30.15 uz betona C30/37 pamata

Betona apmale 100.22.15 uz betona C30/37 pamata

Betona apmale 100.20.08 uz betona C30/37 pamata

SEGAS KONSTRUKCIJAS UN APZĪMĒJUMS PLĀNĀ

1.SEGAS TIPS

1.	Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf	4cm
2.	Karstā asfalta apakškārta AC 16 base	4cm
3.	Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā virskārta	12cm
4.	Nesaistītu minerālmateriālu (0/56) pamata nesošā apakškārta	14cm
5.	Esošā vai uzbērtā grunts	

Kopā: 34cm

2.SEGAS TIPS

1.	Karstā asfalta dilumkārta AC 8 surf	4cm
2.	Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā kārta	15cm
3.	Esošā vai uzbērtā grunts	

Kopā: 19cm

3.SEGAS TIPS

1.	Betona bruģis	8cm
2.	Nesaistītu minerālmateriālu (2/5) izlīdzinošā kārta	3cm
3.	Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā virskārta	12cm
4.	Nesaistītu minerālmateriālu (0/56) pamata nesošā apakškārta	14cm
5.	Esošā vai uzbērtā grunts	

Kopā: 37cm

PIEZĪMES

1. Izmēri un augstuma atzīmes dotas metros, kritumi procentos.
2. Uzbēruma būvei jāizmanto minerālās, salnoturīgas grunts.Izmēri doti metros.
3. Lielākais pielaujamais organisko piejaukumu daudzums uzbērumā - 2% no masas.
4. Būvdarbu izpildes laikā ievērot visu komunikāciju aizsardzības noteikumus.
5. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas precizēt esošo komunikāciju novietojumu un iebūves dziļumus.
6. Praslbas materiāliem un izplānajam būvdarbiem atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017".
7. Visi izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt materiālu uzirdinājuma koeficientu.
8. ±0.00 atzīme šķērsgriezumā atbilst absolūtajai augstuma atzīmei uz ielas ass (skatīt rasējumu TS-4).

VERTEX PROJEKTI	SIA "VERTEX PROJEKTI" Valguma iela 4A-2, Rīga, LV-1048 Tel.: 67860127 Fax.: 67860128 www.vertexprojekti.lv			PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"	ARHĪVA NR.: VP18-021
					PASŪT. NR.: 2-9/64/2018
					BŪV. IEG. D.: APL.KARTE
TS DAĻAS VAD.	A.MELECIS		11.06.2018.	OBJEKTS: Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Piekrastes ielā 29, 31, 33 un 35, Daugavpilī	MARKA: TS
IZSTRĀDĀJA	A.MELECIS		11.06.2018.		SĒJUMA NR.: 1
				RASĒJUMS: Šķērsgriezumi	MĒROGS: 1:100
					LAPAS NR.: TS-6