

GS	
P_{a1} =89.4 kW	$k_{vien.}$=0.7
P_{a2} =62.6 kW	
COSφ=0.93	
I_{a2}=94.5 A	

PIEZĪMES:

1. Izmantot "A" tipa diferenciālo aizsardzību, ja nav norādīts citādi.
2. Sadalnes ir individuāli komplektējamas atbilstoši standartiem EN60947-2 un EN61439.
3. Sadalnē atstāt 30% rezervi - brīvas vietas un pieslēguma rezervei.

IZMAIŅAS	PIEZĪMES	IZMAIŅAS IZDARĪJA	PARAKSTS	DATUMS

SIA "SIM PROJECT"

Hāpsalas iela 1 k-1 -12, Rīga, LV-1005
Reģ. Nr.: 50103912741
Tālr.: +371 28659905
info.simproject@gmail.com

DARBA RASĒJUMS		DATUMS	
BPDV	I.Semjonovs		
Projektēja	O.Frolovs		
Projektēja	V.Kravcovs		

PASŪTĪTĀJS: DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Reģ.nr. 90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

PASŪTĪJUMA NR.: LV-67

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "LŪSIS V"
Reģ.Nr. LV40103502004, Būvkom. reģ. Nr.: 9450-R, Ernestīnes iela 24-4, Rīga, LV-1046, Latvija, Tālr.: 67201880

BŪVOBJEKTS: J. Pilsudska Daugavpils valse poļu ģimnāzija ēkas
Marijas ielā 1E, Daugavpilī
energoefektivitātes paaugstināšana un mācibu vides uzlabošana

BŪVPROJEKTA DAĻA: ELEKTROAPGĀDE, IEKŠĒJIE TĪKLI

STADIJA	LAPA	LAPAS
BP	2.1	

RASĒJUMS: Sadalnes GS
principiālā elektriskā shēma

MARKA: EL
MĒROGS: b/m
ARHĪVA NR.: 127/2017

A3

ŠIS DOKUMENTS IR IZDOTS AR NOSACĪJUMU, KA TAS NETIEK KOPĒTS VAI NODOTS TREŠAJAI PERSONAI BEZ IEPRIEKŠĒJAS "SIM PROJECT" PIEKRIŠANAS.