



PIEZĪMES:

- Izmantot "A" tipa diferenciālo aizsardzību, ja nav norādīts citādi.
- Sadalnes ir individuāli komplektējamas atbilstoši standartiem EN60947-2 un EN61439.
- Sadalnē atstāt 30% rezervi - brīvas vietas un pieslēguma rezervei.

IZMAIŅAS		PIEZĪMES				IZMAIŅAS IZDARĪJA			PARAKSTS	DATUMS
SIA "SIM PROJECT" Hāpsalas iela 1 k-1 -12, Rīga, LV-1005 Reģ. Nr.: 50103912741 Tālr.: +371 28659905 info.simproject@gmail.com						PASŪTĪTĀJS DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME Reģ.nr. 90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils			PASŪTĪJUMA NR. LV-67	
						ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS SIA "LŪSIS V" Reģ.Nr. LV40103502004, Būvkom. reģ. Nr.: 9450-R, Ernestīnes iela 24-4, Rīga, LV-1046, Latvija, Tālr.: 67201880				
						BŪVOBJEKTS J. Pilsudska Daugavpils valse poļu ģimnāzija ēkas Marijas ielā 1E, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vides uzlabošana				
						DARBA RASĒJUMS		DATUMS		
				BŪVPROJEKTA DAĻA			STADIJA	LAPA	LAPAS	
BPDV	I.Semjonovs			ELEKTROAPGĀDE, IEKŠĒJIE TĪKLI			BP	2.3		
Projektēja	O.Frolovs									
Projektēja	V.Kravcovs			RASĒJUMS Sadalnes AS11 principiālā elektriskā shēma			MARKA EL			
							MĒROGS b/m			
							ARHĪVA NR. 127/2017			