



PIEZĪMES:

- Izmantot "A" tipa diferenciālo aizsardzību, ja nav norādīts citādi.
- Sadalnes ir individuāli komplektējamas atbilstoši standartiem EN60947-2 un EN61439.
- Sadalnē atstāt 30% rezervi - brīvas vietas un pieslēguma rezervei.

IZMAIŅAS		PIEZĪMES			IZMAIŅAS IZDARĪJA			PARAKSTS	DATUMS	
<div>SIA "SIM PROJECT"</div> <div>Hāpsalas iela 1 k-1 -12, Rīga, LV-1005</div> <div>Reģ. Nr.: 50103912741</div> <div>Tālr.: +371 28659905</div> <div>info.simproject@gmail.com</div>					PASŪTĪTĀJS			PASŪTĪJUMA NR.		
					DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME			LV-67		
					Reģ.nr. 90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils					
					ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS			SIA "LŪSIS V"		
					Reģ.Nr. LV40103502004, Būvkom. reģ. Nr.: 9450-R, Ernestīnes iela 24-4, Rīga, LV-1046, Latvija, Tālr.: 67201880					
DARBA RASĒJUMS		DATUMS		BŪVOBJEKTS						
				J. Pilsudska Daugavpils valse poļu ģimnāzija ēkas						
				Marijas ielā 1E, Daugavpilī						
				energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vides uzlabošana						
				BŪVPROJEKTA DAĻA			STADIJA	LAPA	LAPAS	
				ELEKTROAPGĀDE, IEKŠĒJIE TĪKLI			BP	2.2		
BPDV		I.Semjonovs		RASĒJUMS			MARKA			
Projektēja		O.Frolovs					EL			
Projektēja		V.Kravcovs					MĒROGS			
							b/m			
							ARHĪVA NR.			
				Sadalnes GSS			127/2017			
				principiālā elektriskā shēma						