

Nr.	Telpas nosaukums	Platība m2
	Telpu grupa	
101	*Vējtveris*	*6,8*
102	*Halle*	*30,2*
103	*Gaitenis*	*13,7*
104	*Kāpņu telpa*	*12,6*
105	*Tualete*	*13,2*
106	*Tualete*	*15,4*
107	*Tualete*	*8,2*
108	*Palīgtelpa*	*2,2*
109	*Dežuranta telpa*	*8,0*
110	*Gaitenis*	*98,5*
111	*Garderobe*	*52,1*
112	*Palīgtelpa*	*2,5*
113	*Virtuve*	*22,2*
114	*Ēdamzāle*	*133,1*
115	*Kāpņu telpa*	*23,7*
116	*Gaitenis*	*25,9*
117	*Kabinets*	*42,0*
118	*Skatuve*	*135,8*
119	*Aktu zāle*	*388,0*
120	*Palīgtelpa*	*9,0*
121	*Palīgtelpa*	*9,0*
122	*Siltummezgls*	*7.2*
123	*Sieviešu Ģērbtuve*	*9.0*
124	*Vīriešu Ģērbtuve*	*9.0*
125	*Palīgtelpa*	*14.3*
	Kopā telpas:	***1093,8***

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	El. apgaismojuma tīkls
	Grupu el.sadalne
	El. tīkla stāvvads
	Vienpolīgs slēdzis z/a (230V, 10A, IP20)
	Vienpolīgs slēdzis z/a (230V, 10A, IP44)
	Dubultais slēdzis z/a (230V, 10A, IP20)
	Dubultais slēdzis z/a (230V, 10A, IP44)
	Pārslēdzis no 2 vietām z/a (230V, 10A, IP44)
	Regulators z/a (230V, 10A, IP44)
	Apgaismojuma izvads
	Griestu klātbūtnes sensors z/a (230V, IP54, 2kW, 4x4m)
1	Iebūvēts griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 29W, HF palaidēju, IP20 V-TAC 6238 600x600
A 1	Iebūvēts griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 29W, HF palaidēju, IP20, avārijas, ar barošanas bloku uz 1 stundu, V-TAC 6420 600x600
2	Iebūvēts griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 29W, HF palaidēju, IP20 V-TAC 6257 1200x300
A 2	Iebūvēts griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 29W, HF palaidēju, IP20, avārijas, arbarošanas bloku uz 1 stundu, V-TAC 6257 1200x300
3	Iebūvēts griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 15W, HF palaidēju, IP44, SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR
A 3	Iebūvēts griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 15W, HF palaidēju, IP44, avārijas, ar barošanas bloku uz 1 stundu SECOM 4220 01 84 / AIRCOM LED CIRCULAR
4	Iebūvēts griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 72W, HF palaidēju, IP20, V-TAC 6051 1200x600
A 4	Iebūvēts griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 72W, HF palaidēju, IP20, avārijas, ar barošanas bloku uz 1 stundu, V-TAC 6051 1200x600
5	Piekārtais griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 38W, HF palaidēju, IP44 Glamox i60-1200 LED 4600 HF 840 OP
A 5	Piekārtais griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 38W, HF palaidēju, IP44, avārijas, ar baroš. bloku uz 1 stundu, Glamox i60-1200 LED 4600 HF 840 OP
6	Piekārtais griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 18W, HF palaidēju, IP44 Glamox i60-600 LED 2000 HF 840 OP
A 6	Piekārtais griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 18W, HF palaidēju, IP44 avārijas, ar baroš. bloku uz 1 stundu, Glamox i60-600 LED 2000 HF 840 OP
7	Krīta tāfeles gaismeklis ar LED spuldzēm uz 2x20W un stiprinājumiem sienas montāžai, IP20, 2 x Philips eW Profile Powercore L1041 GR
8	Piekārtais griestu/sienas gaismeklis ar LED spuldzēm uz 17W, HF palaidēju, IP65, V-TAC 1343
A 8	Piekārtais griestu/sienas gaismeklis ar LED spuldzēm uz 17W, HF palaidēju, IP65, avārijas, ar barošanas bloku uz 1 stundu, V-TAC 1343
9	Piekārtais griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 100W, HF palaidēju, IP44 V-TAC 5546 UFO Highbay
A 9	Piekārtais griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 100W, HF palaidēju, IP44, avārijas, ar barošanas bloku 1 st., V-TAC 5546 UFO Highbay
10	Piekārtais griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 15W, HF palaidēju, IP44 V-TAC 5566 LED Dome Light
A 10	Piekārtais griestu gaismeklis ar LED spuldzēm uz 15W, HF palaidēju, IP44 V-TAC 5566 LED Dome Light
	Rādītājs "IZEJA" ar LED spuldzēm uz 1W, IP20/IP44, ar baroš. bloku uz 1 st.

Piezīmes

1. Projekts izstrādāts balstoties uz arhitektūras un inženiertīklu daļu uzdevumiem, kā arī pasūtītāja norādījumiem.
2. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, precīzēt montāžas laikā.
3. El. apgaismojuma un spēka tīklus izplēst ar NYM, NYY-J kā arī ar (N)HXCH-FE 180/90 kabeļiem.
4. Jāparedz urbumu vietas un rievas sienās un starpstāvu pārsegumos pēc kabeļu montāžas aizbīvēt atbilstoši "Ugunsdrošības noteikumu" prasībām.
5. Sienas kontaktus publiskajās telpās, gaiteņos, klāses jāparedz E-standarta ar aizsardzības pakāpi IP20, zemapmetuma, 1.8m augstumā no grīdas (izņemot atsevišķas vietas, kas norādītas uz plāniem).
6. Rozešu, tehnoloģijas izvadus augstumu precīzēt montāžas laikā.
7. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analoga izstrādājumiem. Visus iekārtu tipus saskaņot ar pasūtītāju.
8. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas, ja tās nav saskaņotas ar projektētāju.
9. Visus darbus izpilda saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM" un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

IZMAINAS	PIEZĪMES	IZMAINAS IZDARĪJA	PARAKSTS	DATUMS

SIA "SIM PROJECT"

Hāpsalas iela 1 k-1 -12, Rīga, LV-1005
Reģ. Nr.: 50103912741
Tālr.: +371 28659905
info.simproject@gmail.com

PASŪTĪTĀJS: DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Reģ.nr. 90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Tālr. 65404338
PASŪTĪJUMA NR.: 127/2017

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "LŪSIS V"
Reģ.Nr. LV40103502004, Ernestīnes iela 24-4, Rīga, LV-1046, Latvija, Tālr.: +371 67201880

BŪVOBJEKTS: J. Pilsudska Daugavpils valse pošu ģimnāzija ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vides uzlabošana
Marijas iela 1E, Daugavpils, LV-5404

DARBA RAŠĒJUMS		DATUMS		
BPDV	I.Semjonovs			
Projektēja	O.Frolovs			
Projektēja	V.Kravcovs			

BŪVPROJEKTA DAĻA: ELEKTROAPGĀDE, IEKŠĒJIE TĪKLI
STADIJA: BP | LAPA: 4.1 | LAPAS:

RAŠĒJUMS: 1. stāva plāns. Apgaismojuma tīkli
MARĶA: EL
MĒROGS: 1/100
ARHĪVA NR.: 127/2017

A2.1

ŠIS DOKUMENTS IR IZDOTS AR NOSACĪJUMU, KA TAS NETIEK KOPĒTS VAI NODOTS TREŠAJAI PERSONAI BEZ IEPRIEKŠĒJAS "SIM PROJECT" PIEKRIŠANAS.