



PIEZĪMES:

- Izmantot "A" tipa diferenciālo aizsardzību, ja nav norādīts citādi.
- Sadalnes ir individuāli komplektējamas atbilstoši standartiem EN60947-2 un EN61439.
- Sadalnē atstāt 30% rezervi - brīvas vietas un pieslēguma rezervei.

| IZMAIŅAS | | PIEZĪMES | | IZMAIŅAS IZDARĪJA | | | PARAKSTS | DATUMS |
|--|-------------|----------|--|---|--|---------------------|----------------|--------|
| <div>SIA "SIM PROJECT"</div> <div>Hāpsalas iela 1 k-1 -12, Rīga, LV-1005</div> <div>Reģ. Nr.: 50103912741</div> <div>Tālr.: +371 28659905</div> <div>info.simproject@gmail.com</div> | | | | PASŪTĪTĀJS | | | PASŪTĪJUMA NR. | |
| | | | | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME | | | LV-67 | |
| | | | | Reģ.nr. 90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils | | | | |
| | | | | ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS | | | | |
| | | | | SIA "LŪSIS V" | | | | |
| Reģ.Nr. LV40103502004, Būvkom. reģ. Nr.: 9450-R, Ernestīnes iela 24-4, Rīga, LV-1046, Latvija, Tālr.: 67201880 | | | | | | | | |
| BŪVOBJEKTS | | | | J. Pilsudska Daugavpils valse poļu ģimnāzija ēkas | | | | |
| | | | | Marijas iela 1E, Daugavpils, LV-5404 | | | | |
| | | | | energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vides uzlabošana | | | | |
| DARBA RASĒJUMS | | DATUMS | | BŪVPROJEKTA DAĻA | | STADIJA | LAPA | LAPAS |
| | | | | ELEKTROAPGĀDE, IEKŠĒJIE TĪKLI | | BP | 2.6 | |
| BPDV | I.Semjonovs | | | | | | | |
| Projektēja | O.Frolovs | | | | | | | |
| Projektēja | V.Kravcovs | | | RASĒJUMS | | MARKA EL | | |
| | | | | Sadalnes SS12 principiālā elektriskā shēma | | MĒROGS b/m | | |
| | | | | | | ARHĪVA NR. 127/2017 | | |
| | | | | | | | | |