



**PIEZĪMES:**

- Izmantot "A" tipa diferenciālo aizsardzību, ja nav norādīts citādi.
- Sadalnes ir individuāli komplektējamas atbilstoši standartiem EN60947-2 un EN61439.
- Sadalnē atstāt 30% rezervi - brīvas vietas un pieslēguma rezervei.

IZMAIŅAS		PIEZĪMES		IZMAIŅAS IZDARĪJA		PARAKSTS	DATUMS
SIA "SIM PROJECT"  Hāpsalas iela 1 k-1 -12, Rīga, LV-1005 Reģ. Nr.: 50103912741 Tālr.: +371 28659905 info.simproject@gmail.com				PASŪTĪTĀJS		PASŪTĪJUMA NR.	
				DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME		LV-67	
				Reģ.nr. 90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils			
				ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS		SIA "LŪSIS V"	
				Reģ.Nr. LV40103502004, Būvkom. reģ. Nr.: 9450-R, Ernestīnes iela 24-4, Rīga, LV-1046, Latvija, Tālr.: 67201880			
				BŪVOBJEKTS		J. Pilsudska Daugavpils valse poļu ģimnāzija ēkas Marijas iela 1E, Daugavpils, LV-5404 energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vides uzlabošana	
DARBA RASĒJUMS		DATUMS		BŪVPROJEKTA DAĻA		STADIJA	LAPA
				ELEKTROAPGĀDE, IEKŠĒJIE TĪKLI			LAPAS
BPDV		I.Semjonovs				BP	2.7
Projektēja		O.Frolovs					
Projektēja		V.Kravcovs		RASĒJUMS		MARKA	
				Sadalnes SS13 principiālā elektriskā shēma		EL	
						MĒROGS	
						b/m	
						ARHĪVA NR.	
						127/2017	