

Pašvaldības akciju sabiedrība
"Daugavpils siltumtīkli"
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,
Daugavpilī, LV-5401,
Tālrunis +371 654-07533
Fakss +371 654-07555
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Luminor Bank AS
Norēķinu konts
LV87 NDEA 000 0082040907
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2018.gada 10 .martā

Nr.1.1-12/ 490

Uz 2018.gada 15.marta

Nr.1.2.-8/536

Daugavpils pilsētas domes
Izpilddirektorei
I.Goldbergas kundzei
K.Valdemāra ielā 1,
Daugavpilī, LV-5401

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu
„Slāvu ielas pārbūve no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 05000083201 līdz Mazā
Viļņas ielai un Mazā Viļņas ielas pārbūve no
Mazās šķērsielas līdz Slāvu ielai, Daugavpilī”


TEHNISKIE NOTEIKUMI

1. Projektā paredzēt esošas siltumtrases pārlikšanu: Mazā Viļņa ielas posmā no esošas virszemes siltumtrases Spaļu ielā līdz siltumkamerai IXk-27 un no esošas virszemes siltumtrases Spaļu ielā līdz siltumkamerai XVk-1.
2. Siltumtrases likšanu izpildīt ar bezkanāla metodi, izmantojot iepriekš izolētus cauruļvadus ar 2.sērijas izolāciju. Siltumtīklu cauruļvadu diametrus izvēlēties saskaņā ar esošajiem. Jaunos siltumtrases posmus pieslēgt pie esošajiem.
3. Likvidēt esošas siltumkameras: IXk-27, IXk-26, IXk-25, XVk-1.
4. Paredzēt jaunas siltumkameras ierīkošanu Slāvu ielā. Siltumkamerā paredzēt atslēdzošo armatūru ar reduktoru ($P_n \geq 25$ bar) un armatūru noliešanai vai atgaisošanai.
5. Ieprojektēt cauruļvadu viengabalainuma avārijas signalizācijas sistēmu.
6. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem un zemes robežu iecirkņiem.
7. Nodrošināt esošo siltumapgādes tīklu saglabāšanu.
8. Paredzēt pasākumus saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”.
9. Projektējamo tīklu un siltumtīklu šķērsošanu un satuvināšanu izpildīt atbilstoši LR spēkā esošiem normatīviem aktiem. Nepieciešamības gadījumā, projektā paredzēt šķērsojumu mezglus ar siltumtīkliem (vertikāli griezumi) un iepriekš saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli.
10. Attālumu no siltumtīkliem līdz virsmas izpildīt atbilstoši LR spēkā esošiem normatīviem aktiem. Nepieciešamības gadījumā, (cauruļvadu mazs ieguldīšanas dziļums, lielāka ārēja slodze) cauruļu aizsardzībai izpildīt siltumtrases nostiprināšanu.

11. Paredzēt lūku nomaiņu siltumkamerām, kuras atrodas rekonstruējamās ielas posmā. Virsmas atzīmei pie siltumkamerām jābūt ne augstākai par šo kameru lūku virsmas atzīmi.
12. Siltumtrases projektu iesaistīt ar visiem projektiem, kuri atrodas izstrādāšanā.
13. Siltumtrases likšanas projektu iepriekš saskaņot ar zemes īpašniekiem un ar visām ieinteresētajām organizācijām.
14. Projektu nepieciešams realizēt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pilnā apjomā saskaņot ar PAS "Daugavpils siltumtīkli". Pēc saskaņošanas, vienu eksemplāru papīrveidā un vienu eksemplāru digitālā veidā, nodot kontrolei PAS "Daugavpils siltumtīkli".
15. Pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt PAS "Daugavpils siltumtīkli" pārstāvi (t.65424127, 26674529) darbu pieņemšanai.
16. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2020.gada 20.martam.

Ar cieņu,
Valdes loceklis

J.Juhneviča 65407562



A.Kuzņecovs