

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Daugavpili

16.03.2018. Nr. 1221/25-7
Uz 15.03.2018. Nr. 1.2.-8/536

Daugavpils pilsētas domes
Izpildīdīrektorei
I. Goldbergas kundzei

Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils,
LV-5401

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu
Slāvu ielas (posmā no kadastra apzīmējuma 05000083201
līdz Mazā Viļņas ielai) un Mazā Viļņas ielas (posmā no
Mazās šķērsielas līdz Slāvu ielai) pārbūvei, Daugavpili

Akciju sabiedrība "Gaso" (turpmāk – GASO) Daugavpils iecirknis informē, ka veicot
minētā būvprojekta izstrādi jāievēro šādi nosacījumi:

1. Projektēt un būvēt saskaņā ar LBN 242-15, LBN 008-14 un Aizsargjoslu likuma prasībām.
2. Esošo gāzesvadu, kas izbūvēti pārbūvējamās ielas tuvumā, saglabāšana.
Augstuma atzīmes un tīklu armatūru veidus uzzināt GASO Daugavpils iecirknī.
3. Ja esošais gāzesvads atrodas atjaunojamās ielas asfalta robežās, gāzesvadu armatūru kapes jānomaina uz „peldošām”.
Ja esošais gāzesvads atrodas ārpus atjaunojamās ielas asfalta robežām, gāzesvadu armatūru kapes jā saglabā, nepieciešamības gadījumā – jāpaceļ vai jā pazemina.
Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un nomaiņu veic pasūtītājs saviem spēkiem par objekta realizācijai paredzētajiem līdzekļiem.
4. Darbus gāzesvada aizsargjoslas robežās veikt bez vibrācijas iekārtu pielietošanas.
5. Topogrāfija un projekts jā saskaņo GASO Daugavpils iecirknī.

Komer cpilnvarnieks
A/s "Gas o"
Daugavpils iecirkņa vadošais inženieris



A. Svirkovičs

Hrapāns 654 04009