



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV - 5401

Tālrunis +371 654-44565
Fakss +371 654-25547
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "Swedbank"
konta Nr.
LV65HABA0001408050860

Daugavpilī

09.04.2018 Nr. 13-4/038

Uz _____ Nr. _____

Daugavpils pilsētas dome
Reģ.Nr. 90000077325
Kr.Valdemara ielā 1, Daugavpilī
LV - 5401

*TN objektam "Slāvu ielas pārbūve no zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 05000083201 līdz Mazā
Viļņas ielai un Mazā Viļņas ielas pārbūve no Mazās
šķērsielas līdz Slavju ielai, Daugavpilī"*

Tehniskie noteikumi

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, sagatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami būvprojekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Izstrādāt būvprojektu atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam” un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Saglabāt esošo kanalizācijas tīklu Mazā Viļņas ielā drošību un dziļumu saskaņā ar LBN 223-15 prasībām.
4. Būvprojekta darba apjomos paredzēt aku augšējo daļu virs pārsegumiem nomaiņu (lūkas, betona papildus riņķi) esošām kanalizācijas akām Mazā Viļņas ielā.
5. Lūkām ir jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta un jāatbilst EN124 standarta prasībām, lūkas rāmim ir jābūt peldošā tipa, paredzēt izlīdzināšanas gredzenus.
6. Gadījumā, ja tiks mainīts projektējamā ceļa profils un līdz esošām ūdensvada un kanalizācijas aku pārseguma plātnēm paliks mazāk nekā 50 cm, paredzēt esošās pārseguma plātnes nomaiņu.
7. Tā kā maģistrālie ūdensvada tīkli Slāvu ielā no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000083201 līdz Mazā Viļņas ielai atrodas sliktā tehniskā stāvoklī (iespējams bojāšanas risks), paredzēt ielas ūdensvada tīklu, posma garums ap 260 m, pārbūvi un veikt esošo klientu pārslēgšanu pie sarkanās līnijas un uzstādīt ūdensvada aku ar noslēdzošo armatūru.
8. Pirms esošo klientu pārslēgšanas veikt jaunizbūvēto tīklu dezinfekciju un saņemt pozitīvo analīžu rezultātu.

9. Pie zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000083201 (projektējamā maģistrālā ūdensvada tīkla sākumā) paredzēt ūdensvada aku ar noslēdzošo armatūru. Esošā ūdensvada akā (Nr.UV3 16006), Slāvu un Spaļu ielu krustojumā (projektējamā maģistrālā ūdensvada tīkla beigās) paredzēt noslēdzošās armatūras nomaiņu. Uztādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" būvprojekta izstrādāšanas gaitā.
10. Projektā paredzēt Mazā Viļņas ielā jaunu maģistrālo ūdensvada tīklu izbūvi, garums ap 20 m, OD63 mm, kā arī potenciālu abonentu pieslēgšanas iespēju (daudzums ap 4 gab.).
11. Potenciālu abonentu pieslēgšanai paredzēt atzarojumus no ūdensvada ielas tīkliem līdz ielu sarkano līniju robežām. Potenciālu abonentu pieslēgšanai atzarojumu vietās paredzēt pazemes tipa noslēgarmatūru ar kapi. Noslēgarmatūru un maģistrālo ūdensvada aku uztādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" būvprojekta izstrādāšanas gaitā.
12. Projektā paredzēt marķēšanas plāksnīšu uztādīšanu jauno aku un pazemes tipa ventiļu atrašanai.
13. Trases beigās Mazā Viļņas ielā paredzēt ūdensvada iztukšošanas aku.
14. Tā kā keramikas kanalizācijas tīkli D200 Slāvu ielā no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000083201 līdz Mazā Viļņas ielai atrodas sliktā tehniskā stāvoklī (iespējams bojāšanas risks), paredzēt ielas kanalizācijas tīklu, posma garums ap 180 m, pārbūvi un veikt esošo klientu pārslēgšanu pie sarkanās līnijas. Uztādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" būvprojekta izstrādāšanas gaitā.
15. Mazā Viļņas ielā paredzēt kanalizācijas atzarojumus no esošiem maģistrālo kanalizācijas tīkliem un pie sarkano līniju robežām plastmasas (PEHD) kontrolakas D400 potenciālu abonentu kanalizācijas pieslēgšanai (daudzums ap 4 gab.). Aku un kanalizācijas atzarojumu uztādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" projekta izstrādāšanas gaitā. Līdz abonentu pieslēgšanai kontrolakai D400 jābūt plastmasas noslēgam (atvere abonentu kanalizācijas pieslēgšanai), tai jābūt noslēgtai ar noslēgu. Projektā paredzēt marķēšanas plāksnītes jauno aku atrašanai.
16. Pirms būvdarbu sākuma visus atslēgšanas un pārslēgšanas darbus rakstveidā saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens".
17. Pēc darbu beigām veikt esošo ūdensvada un kanalizācijas aku tīrīšanu un kanalizācijas tīklu skalošanu.
18. Izstrādāto būvprojektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
19. Saskaņotā būvprojekta vienu eksemplāru iesniegt SIA "Daugavpils ūdens", kā arī nodot to digitālā veidā.
20. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

Pielikumā: Shēma ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem Slāvu un Mazā Viļņas ielās uz 1 lp.

SIA "Daugavpils ūdens"
Valdes loceklis

G.Kolendo

Lapinska
25626696

